



2016 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования филиала УрФУ в г. Невьянске

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 624192

Российская Федерация, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Сквер Демидова9

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1185,8 кв.м.

- пропускной пункт 43,3 кв.м

Наличие организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», в г. Невьянске

Адрес места нахождения организации: 624192

Российская Федерация, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Сквер Демидова9

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):

государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):

федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования и науки Российской Федерации, г. Москва, ул. Тверская, 11

Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом):

Проезд на автобусе, маршрутном такси до остановки «Демидовская» ул. Профсоюзов

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

- время движения (пешком): 5-6 минуты

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

- перекрестки: нет

- информация на пути следования к объекту: нет

- перепады высоты на пути: нет

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:

образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 273 чел.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха):

все категории

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2.	Сменные кресла-коляски	нет
3.	Адаптированные лифты	нет
4.	Поручни	нет
5.	Пандусы	нет
6.	Подъёмники	нет
7.	Раздвижные двери	нет
8.	Доступные входные группы	частично
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	да
10.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	частично
11.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
12.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
13.	Иные : 1. Маркировка дверных проемов желтой контрастной	нет

	лентой 2. Информационный знак «Осторожно препятствие!» (желтый круг)	нет
--	--	-----

IV. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	частично
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да
8.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
9	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да

10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	да
11	иные	

V. Организация доступности объекта

№ п/п	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» дополнительная помощь сотрудника, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках				+
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата			+	
4	с нарушениями зрения, в т.ч.:				
	- слепые			+	
	- слабовидящие			+	
5	с нарушениями слуха, в том числе:				
	- глухие			+	
	- слабослышащие	+			
6	Прочие (соматические)	+			

VI. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**						Прочие (соматические)
		К передвигающиеся на креслах-колясках	О с нарушениями и опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения, в т.ч.:		Г с нарушениями слуха, в том числе:		
				слепые	слабовидящие	глухие	слабослышащие	
1	Территория, прилегающая к зданию	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход в здание	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП
3	Пути движения внутри здания	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДП
6	Система	ДП	ДП	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДП

	информации и связи							
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП

Используемые обозначения:

ДП- доступно полностью

ДЧ – доступно частично

ДУ – доступно условно

Нет – недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: доступно избирательно.

VII. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по проблемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов						Мероприятия	Сроки
		передвигающиеся на креслах-колясках	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	с нарушениями зрения	с нарушениями слуха	Прочие (соматические)		
1	Вход в здание	Установление пандуса на крыльце	Установление пандуса на крыльце	Установление пандуса на крыльце	Установление пандуса на крыльце	Установление пандуса на крыльце	Установление пандуса на крыльце	До 2020г
2	Пути движения внутри здания	таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц. Установить дублирующие перила	таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц. Установить дублирующие перила	тактильные таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц. Установить дублирующие перила	таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц. Установить дублирующие перила	таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц.	Изготовление информационных табло, тактильных табличек, поручней	До 2030г
3	Зона целевого назначения здания	Демонтировать выступающие дверные	Демонтировать выступающие дверные	Демонтировать выступающие дверные	Оборудование аудиторий местами для		Учесть в планах ремонта	До 2030 г.

		пороги	пороги	пороги	слабослышащих: установка индукционных петель			
4	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать в соответствии с СНиП	Оборудовать в соответствии с СНиП	Оборудовать в соответствии с СНиП	Оборудовать в соответствии с СНиП	Оборудовать в соответствии с СНиП	Учесть в планах ремонта	До 2030 г.
5	Система информации и связи	Оборудовать информационные табло с навигацией по университету.	Оборудовать информационные табло с навигацией по университету.	Оборудовать тактильными информационными табличками с навигацией по университету, выполненном на контрастном фоне с дублированием шрифтом Брайля	Оборудовать информационные табло, с указателями выходов, поворотов, лестниц.	Оборудовать информационные табло, с указателями выходов, поворотов, лестниц	Установить информационные табло	До 2030 г.
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта	Обеспечить беспрепятственный переход через бордюры	Обеспечить беспрепятственный переход через бордюры	Обеспечить беспрепятственный переход через бордюры	Обеспечить беспрепятственный переход через бордюры	Обеспечить беспрепятственный переход через бордюры		До 2030 г.

**Рекомендации
для обеспечения доступности необходимо
выполнить следующие основные мероприятия:**

1. На ближайшем остановочном комплексе установить схему расположения студенческих и учебных корпусов.
2. Обустроить прилегающую к зданию территорию с учетом доступности для инвалидов (выравнивание перепадов высот).
3. На входной группе: установить информационный знак с названием учреждения и графиком работы (выполненном на контрастном фоне с дублированием шрифтом Брайля), установить пандус, поручни, противоскользящее покрытие, выделение контрастной полосой первой и последней ступени лестничного марша.

4. Разработать схему навигации по территории филиала и разместить на официальном сайте.
5. На территории объекта организовать: схему движения с указанием возможных препятствий, мест отдыха, основных точек обслуживания (комендант, буфет, туалет).
6. Заменить внутренние двери пропускного пункта с целью расширения проема.
7. Обустроить санитарные комнаты в соответствии с требованиями СНиП.
8. Организовать студенческую волонтерскую помощь в сопровождении инвалидов (по требованию).

Согласовано:

Общественная организация инвалидов _____

Ответственный исполнитель _____